

Mijama A/S  
Håndværkerbyen 21  
2670 Greve

9. februar 2021

Att.: Martin Nielsen

Sag: PHA11449A rev.1  
Init.: LIA  
E-mail: lia@dbigroup.dk  
Dir.tlf.: 51572339

## **Brug af tagpap, klassificeret efter DS/CEN/TS 16459, alternativ 1 & 2, til eftermontering på tagkassetter.**

I har med e-mail dateret 2021-02-03, anmodet om en udtalelse i forhold til brug af tagpap klassificeret i henhold det Danske Nationale tillæg til CEN/TS 16459, alternativ 1 og 2, til eftermontering på tagkassetter, der som udgangspunkt er monteret med ukendt tagpaptype.

Følgende DBI klassifikationsrapporter skal tages i betragtning:

- PCA 10175aDa omhandlende klassifikation af Jumboplan PF 5000 SBS og
- PCA10578F omhandlende klassifikation af Polyelast Extra K-PS 170/5000

Papperne er klassificeret med følgende anvendelsesområde i Danmark: Til renovering af tagsystemer bestående af bitumenpap på alle underlag.

- PCA10556C omhandlende klassifikation af Katepal K-PS 170/5000 TORCH ON

Pappen er klassificeret med følgende anvendelsesområde i Danmark: Til renovering af tagsystemer bestående af bitumenpap på underlag af brædder, krydsfinér og mineraluld.

Med udgangspunkt i ovenstående anser DBI, at disse papper kan bruges til montering på den på tagkassetter allerede eksisterende pap, i henhold til deres anvendelsesområde.

Med venlig hilsen  
Dansk Brand-og sikringsteknisk Institut



Lina Ivar Andersen